PLV :

PRÉFET
DE L'EURE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION
La Mare à Jouy

27120 DOUAINS

Evreux, le 29 octobre 2021

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

## SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

| | |
|---|---|
| Prélèvement | 00154799 |
| Unité de gestion | SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (UGE 0036) |
| Installation | SAINT AQUILIN DE PACY (TTP 000535) |
| Point de surveillance | STATION DE ST AQUILIN DE PACY (P 0000000516) |
| Commune | PACY-SUR-EURE |
| Localisation exacte | ROBINET SORTIE STATION |

| | |
|---|---|
| Prélevé le : | mercredi 20 octobre 2021 à 10h30 |
| par : | LABEO CA |
| Type visite : | AU |
| Type d'eau : | T1 |
| Motif : | suivi renforcé |

### Mesures de terrain

| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0.30 | NFU | | | | 2.00 |
| Température de l'eau | 15,1 | °C | | | | 25.00 |
| Conductivité à 25°C | 574 | µS/cm | | | 200.00 | 1 100.00 |
| pH | 7.5 | unité pH | | | 6.50 | 9.00 |
| Chlore libre | 0.44 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0.43 | mg(Cl2)/L | | | | |

### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3 — Code SISE de l'analyse : 00157944 — Référence laboratoire : U21.6607-1-1

| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 38,2 | mg/L | | | 50,00 | | | |

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00154799)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur du génie sanitaire
Mouloud BOUKERFA

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr